



Błonie, 04.02.2020 r.

**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Powiecie Warszawskim Zachodnim
ul. Lesznowska 20A, 05-870 Błonie**

Znak sprawy PZ.5585.8.1.2020

Egz. nr 1/J2

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1499 ze zm.), oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:
od 31.01.2020 r. do 31.01.2020 r.

przez

kpt. mgr inż. Kamila Golbę, starszego specjalistę ds. kontrolno-rozpoznawczych, 7/2017

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymującego się upoważnieniem numer PZ.5585.8.2020 z dnia 22.01.2020 r., wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

obiektach przeznaczonych na magazynowanie odpadów na terenie zakładu Komunikacji Miejskiej Łomianki przy ul. Rolniczej 248 w Kiełpinie

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urzędu oraz jego adres – lokalizację)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. Kiełpin, ul. Rolnicza 248, 05-092 Łomianki	mgr inż. Bogdan Marcińczyk – Prezes Zarządu Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o.

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
mgr inż. Bogdan Marcińczyk – Prezes Zarządu Piotr Nowicki – Dyrektor ds. technicznych i przewozów	-

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
- rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej
- oceny spełniania wymagań przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej w miejscach zbierania, przetwarzania oraz wytwarzania odpadów lub warunków ochrony przeciwpożarowej określonych przy wydawaniu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie

odpadów uwzględniającego przetwarzanie odpadów oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

- postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

- Na podstawie pisma Starosty Warszawskiego Zachodniego znak OŚ.6233.10.2019.KK z dnia 20.01.2020 r. (data wpływu: 21.01.2020 r.)

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urzędzeń:

- 1) Budynek magazynowy (Magazyn SP2 Q < 500 MJ/m²)

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Właściciel nieruchomości: Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. Kielpin, ul. Rolnicza 248, 05-092 Łomianki

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

Na dzień 31.01.2020 r z oświadczenia pana Bogdana Marcińczyka w budynku może przebywać 16 osób (nie są to stali użytkownicy budynku).

Jak wynika z oświadczenia pana Bogdana Marcińczyka budynek został oddany do użytkowania przed 1975 r.,

Plac składowy odpadów palnych:

Klasyfikacja: PM < 500 MJ/m²

Powierzchnia: ok. 350 m²

Wysokość: 5 m budynek niski (N)


Kubatura: 1492 m³

Odległości od obiektów sąsiadujących i granic działek zachowane zgodnie z postanowieniami operatu przeciwpożarowego.

Gęstość obciążenia ogniowego w obrębie kontrolowanego budynku magazynowego nie przekroczyła maksymalnej wskazanej w „Operacie...”

Nie zabezpieczono konstrukcji dachu do NRO (czas określony do wykonania zadania zgodnie przedmiotowym „Operatem...” został określony na 31.12.2020 r.)

Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 10 dm³/s. Zaopatrzenie w wodę realizowane jest z sieci gminnej (hydrant w odległości 40 m od budynku magazynowego – protokół badania wydajności oraz przeglądu i konserwacji hydrantu DN-80 zewnętrznego nadziemnego – **załącznik nr 1 do protokołu, oryginał**



Stany magazynowe odpadów wg. daty wystawienia: na dzień 2020-01-31 - załącznik nr 2 do protokołu, kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

3. Organizacja ochrony ppoż.

Opis dotyczący:

Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – przedstawiono dokument dla przedmiotowego budynku z czerwca 2019 r., opracowany przez mgr Jarosława Kwiatkowskiego (zaświadczenie o ukończeniu szkolenia nr SIOPA/7W/2019/14/8 z dnia 26.06.2019 r.)

Praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji – nie dotyczy

Zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, instrukcją bezpieczeństwa pożarowego – przedstawiono stosowną dokumentację informującą o zapoznaniu pracowników z przepisami przeciwpożarowymi (szkolenie prowadził mgr Jarosław Kwiatkowski (zaświadczenie o ukończeniu szkolenia nr SIOPA/7W/2019/14/8 z dnia 26.06.2019 r.). Lista pracowników stanowi załącznik nr 3 do protokołu, kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Instrukcja postępowania na wypadek pożaru – bez uwag

Operat przeciwpożarowy uzgodniony postanowieniem Komendanta Powiatowego PSP w Powiecie Warszawskim Zachodnim znak PZ.5560.65.2019 z dnia 04.11.2019 r.

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Nie prowadzono kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w obiekcie.

5. Czynności zabronione

NIE STWIERDZONO

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

NIE STWIERDZONO

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

NIE STWIERDZONO

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe


Główny wyłącznik prądu – pełniący funkcję przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

Wynik sprawdzenia – załącznik nr 4 do protokołu, oryginał

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Na terenie strefy pożarowej objętej kontrolą znajdują się 7 gaśnice GP 6x ABC oraz jeden koc gaśniczy. Stan techniczny bez uwag. Gaśnice oznakowane.

 3
Kok

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

NIE DOTYCZY

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

Instalacja elektryczna
Instalacja odgromowa

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

Przedstawiono protokół nr 10/2019 z sierpnia 2019 r. dot. pomiaru rezystancji izolacji i pętli zwarcia gniazd elektrycznych. Urządzeń piorunochronnych. Pomiar oświetlenia awaryjnego. Protokół wykonał: Stefan Umiastowski, nr upr. E1-358 (685) 18, D1-359 (685) 18, upr bud. nr WA-732/93

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

NIE STWIERDZONO

Inne ustalenia:

- 1) Nie prowadzono czynności w stosunku do innych terenów i obiektów.

14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Nie wniesiono uwag i zastrzeżeń.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 4 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń – z zastrzeżeniami.
Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

Prezes Zarządu
Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o.

mgr inż. Bogdan Marcińczyk

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

STARSZY SPECJALISTA
ds. kontrolno-rozpoznawczych

kpt. mgr inż. Kamil Golba

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)

Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o.
Kępczyńskiego 249, 05-602 Łomianki
NIP 110.074.6143
t. 22 751 44 79, f. 22 751 31 75